

sample



総数 3 枚 1 頁

副

試験成績書

ご依頼者名 株式会社 ツルガ 殿
住 所 大阪府東大阪市高井田本通3-6-15
試験品名 トルシア型高力ボルト M22
ナットキャップ、摩擦接合用高力六角ボルト M22
1 セット

試験の結果は下記のとおりであることを報告します。

受付日 20XX年XX月XX日
試験日 20XX年XX月XX日(完了)
試験内容 中性塩水噴霧試験

試験結果 次頁以降のとおり

注1) 試料は依頼者提出のもの
注2) 試験品名は依頼者の指示による

大阪府東大阪市水走3丁目8番19号
財団法人 日本品質保証機構
関西試験センター

この成績書の転載、一部分の複製をするときは事前に当機構の承認を受けて下さい。

sample

sample

試験方法 : 中性塩水噴霧試験
試験時間 : XX 時間
試験設置方法 : ボルト頭部を上向きにする
試験対象箇所 : ボルト頭部

洗浄方法 : 水洗、はけ掛け

試験結果 :

試験品名	試験時間	結果
トルシア型高力ボルト M22	XX	ボルト頭部に赤さびを認める
ナットキャップ、摩擦接合用 高力ボルト M22	XX	ナットキャップ及びボルト頭部に異常は認められない

sample



写真1
試験前



写真2
XX時間
洗浄前
キャップ付き



写真3
XX時間
洗浄後
キャップなし